

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일			
제출인	상호(대표자) 청솔디-에코	사업자등록번호		
	주소 대구광역시 남구 대명로 49길 49	(전화번호: 053-652-0723)		
건축물	건물명 교보생명(주)포항지점	위치 경북 포항시 북구 죽도동 715-7		
	연면적(m ²) 9,768.16m ²	작업기간 2013. 08. 31 (1일간)		
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)] 1,298.43m ³			
측정기관	대표자 이태숙	사업자등록번호 506-81-72184		
	주소 경상북도 포항시 남구 효자동 576-13 SK빌딩 2층			
측정 일시	2013. 08. 31. 13:00 ~ 17:00			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	#1	부지경계선	0.000	
	#2	부지경계선	0.000	
	#3	부지경계선	0.000	
	#4	부지경계선	0.000	
	#5	위생설비 입구	0.000	
	#6	폐기물 반출구	0.001	
	#7	음압기	0.001	

측정 지점 위치(첨부1)

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2013년 09월 02일

제출인

(주)오투환경 (인)



포항시장

귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

