

1. 측정결과

측정일시	2014.01.03			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부
	20140103-1	부지경계선1	0.0022	미만
	20140103-2	부지경계선2	0.0026	미만
	20140103-3	부지경계선3	0.0025	미만
	20140103-4	부지경계선4	0.0032	미만
	20140103-5	위생설비	0.0024	미만
	20140103-6	작업장주변-실외	0.0014	미만
	20140103-7	폐기물반출구	0.0018	미만
측정일시	2014.01.03			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부
	20140104-1	부지경계선1	0.0024	미만
	20140104-2	부지경계선2	0.0021	미만
	20140104-3	부지경계선3	0.0026	미만
	20140104-4	부지경계선4	0.0030	미만
	20140104-5	위생설비	0.0024	미만
	20140104-6	음압기	0.0010	미만
	20140104-7	폐기물반출구	0.0018	미만

2. 측정위치도

