

의뢰자(기관) : 도화석면철거(주)

공 사 명 : 용흥초 외1교 외벽개선 및 기타공사

공사형태 : 석면 해체 철거

공기 중 석면비산 농도측정 결과 보고서

2016. 08. 15

측정자(분석자 포함)

성 명	자격 종목 및 등급	자격 등록번호	비 고
김 소 현	산업위생관리기사	15201040884R	측정자
서 정 훈	관련분야 전공	-	측정자
박 효 민	산업보건전공	-	분석자


세명작업환경측정(주)

경주시 금성로 369(성건동)

Tel : 054) 741-7747 Fax : 054) 741-7748











1. ()











2. ()

측정지점	시료번호	유량(ℓ min)	시간(분)	측정 결과(f/cc)	검출석면
부지경계선	P1	14.88	164	0.0001	기준미만
부지경계선	P2	15.07	164	0.0002	기준미만
부지경계선	P3	14.86	164	0.0000	기준미만
부지경계선	P4	14.97	164	0.0001	기준미만
위생설비	P5	14.95	31	0.0002	기준미만
작업장주변 실내	P6	14.84	84	0.0000	기준미만
음압기	P7	14.75	31	0.0000	기준미만
폐기물 적재장	P8	14.82	31	0.0000	기준미만

3. 측정사진

측정지점	P1	P2	P3	P4
측정사진				
				

측정지점	P5	P6	P7	P8
측정사진				
				

◎ <

구분	지점		지점수	시료측정위치	비고
작업 중	부지경계선		4개 이상	부지경계선 높이 1.2-1.5m	-
	위생설비 입구		전수(1개 이상)	위생설비 입구 높이 1.2-1.5m 거리 1m이내	-
	작업장 주변	실내	1개 이상	작업장 주변 높이 1.2-1.5m	- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미함 - 사용자가 없는 경우 제외
		실외	1개 이상	해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m	- 대상 건축물 주변 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외) - 음압기 설치 시 제외
	음압기		전수(1개 이상)	음압기 공기 배출구 0.3-1m이내	- 음압기는 배출농도를 평가하 기 적합하게 설치해야 함
	폐기물 반출구		전수(1개 이상)	폐기물 반출구에서 1m이내, 높이 1.2-1.5m	-

4. 고찰의견

- 「석면안전관리법 시행규칙」 제38 40 “ . 사업장 주
변 석면 비산관리를 위한 조사방법” .
- 공기는 14.75 ~ 15.07 L/min 8 } 공기 중 석면
농도는 0.0000~0.0002개/cm³ .
()