"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 맑 은 물 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용-생활용)	검사목적	정기	접수일자	2015.11.25	접수번호	1502070
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과-15178			채수일자	2015.11.25
채 수 장 소	포항시 남구 연일읍 인주길 21					채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결과	단위	검 사 항 목	기 준	결과	단위
1. 총대장균군수	5000 이하	<1.8	군수 /100mL	11. 염소이온 (Cl-)	250 이하	59.0	mg/L
2. 1,1,1-트리클로로에탄 (1,1,1-TCE)	0.15 이하	불검출	mg/L	12. 시안 (CN)	0.01 이하	불검출	mg/L
3. 트리클로로에틸렌(TCE)	0.03 이하	불검출	mg/L	13. 페놀 (Phenol)	0.005 이하	불검출	mg/L
4. 테트라클로로에틸렌(PCE)	0.01 이하	불검출	mg/L	14. 수소이온농도 (pH)	5.8 ~ 8.5	8.1	-
5. 벤젠 (Benzene)	0.015 이하	불검출	mg/L	15. 납 (Pb)	0.1 이하	불검출	mg/L
6. 톨루엔 (Toluene)	1 이하	불검출	mg/L	16. 6가크롬 (Cr+6)	0.05 이하	불검출	mg/L
7. 에틸벤젠(Ethylbenzene)	0.45 이하	불검출	mg/L	17. 카드뮴 (Cd)	0.01 이하	불검출	mg/L
8. 크실렌 (Xylene)	0.75 이하	불검출	mg/L	18. 비소 (As)	0.05 이하	불검출	mg/L
9. 유기인	0.0005 이하	불검출	mg/L	19. 수은 (Hg)	0.001 이하	불검출	mg/L
10. 질산성질소 (NO_3 -N)	20 이하	0.2	mg/L				

판 정	수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	해당 없음
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 맑 은 물 사 업 소 장

포항시 맑은물사업소장인

주무관 최 준 호 먹는물검사담당 최 수 길 정수과장 황 영 만
협조자
시행 정수과-13826 (2015.12.09) 접수 ( )

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270-5454 / 전송 (054) 270-5460 /830821jh@korea.kr /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 맑 은 물 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용-생활용)	검사목적	정기	접수일자	2015.11.25	접수번호	1502071
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과-15178			채수일자	2015.11.25
채 수 장 소	포항시 남구 오천읍 장기로 1690번길 5					채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결과	단위	검 사 항 목	기 준	결과	단위
1. 총대장균군수	5000 이하	<1.8	군수 /100mL	11. 염소이온 (Cl-)	250 이하	13.0	mg/L
2. 1,1,1-트리클로로에탄 (1,1,1-TCE)	0.15 이하	불검출	mg/L	12. 시안 (CN)	0.01 이하	불검출	mg/L
3. 트리클로로에틸렌(TCE)	0.03 이하	불검출	mg/L	13. 페놀 (Phenol)	0.005 이하	불검출	mg/L
4. 테트라클로로에틸렌(PCE)	0.01 이하	불검출	mg/L	14. 수소이온농도 (pH)	5.8 ~ 8.5	7.6	-
5. 벤젠 (Benzene)	0.015 이하	불검출	mg/L	15. 납 (Pb)	0.1 이하	불검출	mg/L
6. 톨루엔 (Toluene)	1 이하	불검출	mg/L	16. 6가크롬 (Cr+6)	0.05 이하	불검출	mg/L
7. 에틸벤젠(Ethylbenzene)	0.45 이하	불검출	mg/L	17. 카드뮴 (Cd)	0.01 이하	불검출	mg/L
8. 크실렌 (Xylene)	0.75 이하	불검출	mg/L	18. 비소 (As)	0.05 이하	불검출	mg/L
9. 유기인	0.0005 이하	불검출	mg/L	19. 수은 (Hg)	0.001 이하	불검출	mg/L
10. 질산성질소 (NO_3 -N)	20 이하	0.8	mg/L				

판 정	수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	해당 없음
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 맑 은 물 사 업 소 장

포항시 맑은물사업소장인

주무관 최 준 호 먹는물검사담당 최 수 길 정수과장 황 영 만
협조자
시행 정수과-13826 (2015.12.09) 접수 ( )

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270-5454 / 전송 (054) 270-5460 /830821jh@korea.kr /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 맑 은 물 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용-생활용)	검사목적	정기	접수일자	2015.11.25	접수번호	1502072
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과-15178			채수일자	2015.11.25
채 수 장 소	포항시 남구 호미곶면 대천길 3-1					채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결과	단위	검 사 항 목	기 준	결과	단위
1. 총대장균군수	5000 이하	33	군수 /100mL	11. 염소이온 (Cl-)	250 이하	213.4	mg/L
2. 1,1,1-트리클로로에탄 (1,1,1-TCE)	0.15 이하	불검출	mg/L	12. 시안 (CN)	0.01 이하	불검출	mg/L
3. 트리클로로에틸렌(TCE)	0.03 이하	불검출	mg/L	13. 페놀 (Phenol)	0.005 이하	불검출	mg/L
4. 테트라클로로에틸렌(PCE)	0.01 이하	불검출	mg/L	14. 수소이온농도 (pH)	5.8 ~ 8.5	8.7	-
5. 벤젠 (Benzene)	0.015 이하	불검출	mg/L	15. 납 (Pb)	0.1 이하	불검출	mg/L
6. 톨루엔 (Toluene)	1 이하	불검출	mg/L	16. 6가크롬 (Cr+6)	0.05 이하	불검출	mg/L
7. 에틸벤젠(Ethylbenzene)	0.45 이하	불검출	mg/L	17. 카드뮴 (Cd)	0.01 이하	불검출	mg/L
8. 크실렌 (Xylene)	0.75 이하	불검출	mg/L	18. 비소 (As)	0.05 이하	불검출	mg/L
9. 유기인	0.0005 이하	불검출	mg/L	19. 수은 (Hg)	0.001 이하	불검출	mg/L
10. 질산성질소 (NO_3 -N)	20 이하	0.4	mg/L				

판 정	수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	pH
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 맑 은 물 사 업 소 장

포항시 맑은물사업소장인

주무관 최 준 호 먹는물검사담당 최 수 길 정수과장 황 영 만
협조자
시행 정수과-13826 (2015.12.09) 접수 ( )
우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270-5454 / 전송 (054) 270-5460 /830821jh@korea.kr /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 맑 은 물 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용-생활용)	검사목적	정기	접수일자	2015.11.25	접수번호	1502073
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과-15178			채수일자	2015.11.25
채 수 장 소	포항시 남구 대송면 홍계길 19					채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결과	단위	검 사 항 목	기 준	결과	단위
1. 총대장균군수	5000 이하	79	군수 /100mL	11. 염소이온 (Cl-)	250 이하	26.2	mg/L
2. 1,1,1-트리클로로에탄 (1,1,1-TCE)	0.15 이하	불검출	mg/L	12. 시안 (CN)	0.01 이하	불검출	mg/L
3. 트리클로로에틸렌(TCE)	0.03 이하	불검출	mg/L	13. 페놀 (Phenol)	0.005 이하	불검출	mg/L
4. 테트라클로로에틸렌(PCE)	0.01 이하	불검출	mg/L	14. 수소이온농도 (pH)	5.8 ~ 8.5	7.9	-
5. 벤젠 (Benzene)	0.015 이하	불검출	mg/L	15. 납 (Pb)	0.1 이하	불검출	mg/L
6. 톨루엔 (Toluene)	1 이하	불검출	mg/L	16. 6가크롬 (Cr+6)	0.05 이하	불검출	mg/L
7. 에틸벤젠(Ethylbenzene)	0.45 이하	불검출	mg/L	17. 카드뮴 (Cd)	0.01 이하	불검출	mg/L
8. 크실렌 (Xylene)	0.75 이하	불검출	mg/L	18. 비소 (As)	0.05 이하	0.005	mg/L
9. 유기인	0.0005 이하	불검출	mg/L	19. 수은 (Hg)	0.001 이하	불검출	mg/L
10. 질산성질소 (NO_3 -N)	20 이하	0.4	mg/L				

판 정	수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	해당 없음
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 맑 은 물 사 업 소 장

포항시 맑은물사업소장인

주무관 최 준 호 먹는물검사담당 최 수 길 정수과장 황 영 만
협조자
시행 정수과-13826 (2015.12.09) 접수 ( )

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270-5454 / 전송 (054) 270-5460 /830821jh@korea.kr /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 맑 은 물 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용-생활용)	검사목적	정기	접수일자	2015.11.25	접수번호	1502074
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과-15178			채수일자	2015.11.25
채 수 장 소	포항시 남구 중앙로 118					채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결과	단위	검 사 항 목	기 준	결과	단위
1. 총대장균군수	5000 이하	<1.8	군수 /100mL	11. 염소이온 (Cl-)	250 이하	454.7	mg/L
2. 1,1,1-트리클로로에탄 (1,1,1-TCE)	0.15 이하	불검출	mg/L	12. 시안 (CN)	0.01 이하	불검출	mg/L
3. 트리클로로에틸렌(TCE)	0.03 이하	불검출	mg/L	13. 페놀 (Phenol)	0.005 이하	불검출	mg/L
4. 테트라클로로에틸렌(PCE)	0.01 이하	불검출	mg/L	14. 수소이온농도 (pH)	5.8 ~ 8.5	7.5	-
5. 벤젠 (Benzene)	0.015 이하	불검출	mg/L	15. 납 (Pb)	0.1 이하	불검출	mg/L
6. 톨루엔 (Toluene)	1 이하	불검출	mg/L	16. 6가크롬 (Cr+6)	0.05 이하	불검출	mg/L
7. 에틸벤젠(Ethylbenzene)	0.45 이하	불검출	mg/L	17. 카드뮴 (Cd)	0.01 이하	불검출	mg/L
8. 크실렌 (Xylene)	0.75 이하	불검출	mg/L	18. 비소 (As)	0.05 이하	불검출	mg/L
9. 유기인	0.0005 이하	불검출	mg/L	19. 수은 (Hg)	0.001 이하	불검출	mg/L
10. 질산성질소 (NO_3 -N)	20 이하	0.2	mg/L				

판 정	수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	염소이온
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 맑 은 물 사 업 소 장

포항시 맑은물사업소장인

주무관 최 준 호 먹는물검사담당 최 수 길 정수과장 황 영 만
협조자
시행 정수과-13826 (2015.12.09) 접수 ( )

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270-5454 / 전송 (054) 270-5460 /830821jh@korea.kr /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 맑 은 물 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용-생활용)	검사목적	정기	접수일자	2015.11.25	접수번호	1502075
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과-15178			채수일자	2015.11.25
채 수 장 소	포항시 북구 흥해읍 신흥로 540					채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결과	단위	검 사 항 목	기 준	결과	단위
1. 총대장균군수	5000 이하	79	군수 /100mL	11. 염소이온 (Cl-)	250 이하	8.1	mg/L
2. 1,1,1-트리클로로에탄 (1,1,1-TCE)	0.15 이하	불검출	mg/L	12. 시안 (CN)	0.01 이하	불검출	mg/L
3. 트리클로로에틸렌(TCE)	0.03 이하	불검출	mg/L	13. 페놀 (Phenol)	0.005 이하	불검출	mg/L
4. 테트라클로로에틸렌(PCE)	0.01 이하	불검출	mg/L	14. 수소이온농도 (pH)	5.8 ~ 8.5	7.9	-
5. 벤젠 (Benzene)	0.015 이하	불검출	mg/L	15. 납 (Pb)	0.1 이하	불검출	mg/L
6. 톨루엔 (Toluene)	1 이하	불검출	mg/L	16. 6가크롬 (Cr+6)	0.05 이하	불검출	mg/L
7. 에틸벤젠(Ethylbenzene)	0.45 이하	불검출	mg/L	17. 카드뮴 (Cd)	0.01 이하	불검출	mg/L
8. 크실렌 (Xylene)	0.75 이하	불검출	mg/L	18. 비소 (As)	0.05 이하	불검출	mg/L
9. 유기인	0.0005 이하	불검출	mg/L	19. 수은 (Hg)	0.001 이하	불검출	mg/L
10. 질산성질소 (NO_3 -N)	20 이하	0.3	mg/L				

판 정	수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	해당 없음
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 맑 은 물 사 업 소 장

포항시 맑은물사업소장인

주무관 최 준 호 먹는물검사담당 최 수 길 정수과장 황 영 만
협조자
시행 정수과-13826 (2015.12.09) 접수 ( )

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270-5454 / 전송 (054) 270-5460 /830821jh@korea.kr /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 맑 은 물 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용-생활용)	검사목적	정기	접수일자	2015.11.25	접수번호	1502076
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과-15178			채수일자	2015.11.25
채 수 장 소	포항시 북구 신광면 상읍길 11					채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결과	단위	검 사 항 목	기 준	결과	단위
1. 총대장균군수	5000 이하	<1.8	군수 /100mL	11. 염소이온 (Cl-)	250 이하	16.2	mg/L
2. 1,1,1-트리클로로에탄 (1,1,1-TCE)	0.15 이하	불검출	mg/L	12. 시안 (CN)	0.01 이하	불검출	mg/L
3. 트리클로로에틸렌(TCE)	0.03 이하	불검출	mg/L	13. 페놀 (Phenol)	0.005 이하	불검출	mg/L
4. 테트라클로로에틸렌(PCE)	0.01 이하	불검출	mg/L	14. 수소이온농도 (pH)	5.8 ~ 8.5	9.5	-
5. 벤젠 (Benzene)	0.015 이하	불검출	mg/L	15. 납 (Pb)	0.1 이하	불검출	mg/L
6. 톨루엔 (Toluene)	1 이하	불검출	mg/L	16. 6가크롬 (Cr+6)	0.05 이하	불검출	mg/L
7. 에틸벤젠(Ethylbenzene)	0.45 이하	불검출	mg/L	17. 카드뮴 (Cd)	0.01 이하	불검출	mg/L
8. 크실렌 (Xylene)	0.75 이하	불검출	mg/L	18. 비소 (As)	0.05 이하	불검출	mg/L
9. 유기인	0.0005 이하	불검출	mg/L	19. 수은 (Hg)	0.001 이하	불검출	mg/L
10. 질산성질소 (NO_3 -N)	20 이하	0.8	mg/L				

판 정	수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	pH
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 맑 은 물 사 업 소 장

포항시 맑은물사업소장인

주무관 최 준 호 먹는물검사담당 최 수 길 정수과장 황 영 만
협조자
시행 정수과-13826 (2015.12.09) 접수 ( )
우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270-5454 / 전송 (054) 270-5460 /830821jh@korea.kr /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 맑 은 물 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용-생활용)	검사목적	정기	접수일자	2015.11.25	접수번호	1502077
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과-15178			채수일자	2015.11.25
채 수 장 소	포항시 북구 기계면 기서길 177					채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결과	단위	검 사 항 목	기 준	결과	단위
1. 총대장균군수	5000 이하	<1.8	군수 /100mL	11. 염소이온 (Cl-)	250 이하	13.7	mg/L
2. 1,1,1-트리클로로에탄 (1,1,1-TCE)	0.15 이하	불검출	mg/L	12. 시안 (CN)	0.01 이하	불검출	mg/L
3. 트리클로로에틸렌(TCE)	0.03 이하	불검출	mg/L	13. 페놀 (Phenol)	0.005 이하	불검출	mg/L
4. 테트라클로로에틸렌(PCE)	0.01 이하	불검출	mg/L	14. 수소이온농도 (pH)	5.8 ~ 8.5	8.1	-
5. 벤젠 (Benzene)	0.015 이하	불검출	mg/L	15. 납 (Pb)	0.1 이하	불검출	mg/L
6. 톨루엔 (Toluene)	1 이하	불검출	mg/L	16. 6가크롬 (Cr+6)	0.05 이하	불검출	mg/L
7. 에틸벤젠(Ethylbenzene)	0.45 이하	불검출	mg/L	17. 카드뮴 (Cd)	0.01 이하	불검출	mg/L
8. 크실렌 (Xylene)	0.75 이하	불검출	mg/L	18. 비소 (As)	0.05 이하	0.007	mg/L
9. 유기인	0.0005 이하	불검출	mg/L	19. 수은 (Hg)	0.001 이하	불검출	mg/L
10. 질산성질소 (NO_3 -N)	20 이하	0.9	mg/L				

판 정	수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	해당 없음
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 맑 은 물 사 업 소 장

포항시 맑은물사업소장인

주무관 최 준 호 먹는물검사담당 최 수 길 정수과장 황 영 만
협조자
시행 정수과-13826 (2015.12.09) 접수 ( )

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270-5454 / 전송 (054) 270-5460 /830821jh@korea.kr /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 맑 은 물 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용-생활용)	검사목적	정기	접수일자	2015.11.25	접수번호	1502078
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과-15178			채수일자	2015.11.25
채 수 장 소	포항시 북구 새마을로 1344번길 22-7					채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결과	단위	검 사 항 목	기 준	결과	단위
1. 총대장균군수	5000 이하	<1.8	군수 /100mL	11. 염소이온 (Cl-)	250 이하	34.4	mg/L
2. 1,1,1-트리클로로에탄 (1,1,1-TCE)	0.15 이하	불검출	mg/L	12. 시안 (CN)	0.01 이하	불검출	mg/L
3. 트리클로로에틸렌(TCE)	0.03 이하	불검출	mg/L	13. 페놀 (Phenol)	0.005 이하	불검출	mg/L
4. 테트라클로로에틸렌(PCE)	0.01 이하	불검출	mg/L	14. 수소이온농도 (pH)	5.8 ~ 8.5	8.0	-
5. 벤젠 (Benzene)	0.015 이하	불검출	mg/L	15. 납 (Pb)	0.1 이하	불검출	mg/L
6. 톨루엔 (Toluene)	1 이하	불검출	mg/L	16. 6가크롬 (Cr+6)	0.05 이하	불검출	mg/L
7. 에틸벤젠(Ethylbenzene)	0.45 이하	불검출	mg/L	17. 카드뮴 (Cd)	0.01 이하	불검출	mg/L
8. 크실렌 (Xylene)	0.75 이하	불검출	mg/L	18. 비소 (As)	0.05 이하	불검출	mg/L
9. 유기인	0.0005 이하	불검출	mg/L	19. 수은 (Hg)	0.001 이하	불검출	mg/L
10. 질산성질소 (NO_3 -N)	20 이하	2.5	mg/L				

판 정	수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	해당 없음
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 맑 은 물 사 업 소 장

포항시 맑은물사업소장인

주무관 최 준 호 먹는물검사담당 최 수 길 정수과장 황 영 만
협조자
시행 정수과-13826 (2015.12.09) 접수 ( )

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270-5454 / 전송 (054) 270-5460 /830821jh@korea.kr /비공개