

수신자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하 (포항시 남구 시청로 1(대잠동))

(경유)

제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

**1. 검체내용**

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수일자	2017.06.28	접수번호	1700933
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과- 13313			채수일자	2017.06.28
채수장소	포항시 남구 오천읍 세계길 5					채수방법	지참시료

**2. 수질검사 결과**

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	0	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH <sub>3</sub> - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO <sub>3</sub> - N)	10 이하	0.6	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO <sub>4</sub> )	10 이하	2.6	mg/L	
판정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)			
부적합항목	해당 없음			
비고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
끝.

**포항시 맑은물사업본부장**



주무관 이 현 수

먹는물검사팀장 공 석

정수과장 이 준 태

협조자

시행 정수과-8791

(2017. 07. 06)

접수

( )

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 (양덕동)

/ <http://www.ipohang.org>

전화 (054) 270-5454

/ 전송 (054) 255-5460

[/leesu5874@korea.kr](mailto:leesu5874@korea.kr)

/비공개

수신자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하 (포항시 남구 시청로 1(대잠동))

(경유)

제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

**1. 검체내용**

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수일자	<b>2017.06.28</b>	접수번호	<b>1700934</b>
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과- 13313			채수일자	<b>2017.06.28</b>
채수장소	포항시 남구 장기면 읍내길61번길 1					채수방법	지참시료

**2. 수질검사 결과**

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	280	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH <sub>3</sub> - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO <sub>3</sub> - N)	10 이하	0.6	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO <sub>4</sub> )	10 이하	2.7	mg/L	
판정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)			
부적합항목	일반세균, 총대장균군			
비고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
끝.

**포항시 맑은물사업본부장**



주무관 이 현 수

먹는물검사팀장 공 석

정수과장 이 준 태

협조자

시행 정수과-8791

(2017. 07. 06)

접수

( )

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 (양덕동)

/ <http://www.ipohang.org>

전화 (054) 270-5454

/ 전송 (054) 255-5460

[/leesu5874@korea.kr](mailto:leesu5874@korea.kr)

/비공개

수신자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하 (포항시 남구 시청로 1(대잠동))  
 (경유)  
 제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

### 1. 검체내용


검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수일자	2017.06.28	접수번호	1700935
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과- 13313		채수일자	2017.06.28	
채수장소	포항시 남구 냉천로 64-1(인덕동)					채수방법	지참시료

### 2. 수질검사 결과

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	62	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH <sub>3</sub> - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO <sub>3</sub> - N)	10 이하	2.2	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO <sub>4</sub> )	10 이하	0.9	mg/L	
<b>판정</b>	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)			
<b>부적합항목</b>	총대장균군			
<b>비고</b>				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
 끝.

포항시 맑은물사업본부장



주무관 이현수                      먹는물검사팀장 공석                      정수과장 이준태  
 협조자  
 시행 정수과-8791                      (2017. 07. 06)                      접수                      (                      )  
 우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 (양덕동)                      / http://www.ipohang.org  
 전화 (054) 270-5454                      / 전송 (054) 255-5460                      /leesu5874@korea.kr                      /비공개

수신자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하 (포항시 남구 시청로 1(대잠동))

(경유)

제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

**1. 검체내용**

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수일자	2017.06.28	접수번호	1700936
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과- 13313			채수일자	2017.06.28
채수장소	포항시 남구 동해면 일월로 66					채수방법	지참시료

**2. 수질검사 결과**

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	0	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH <sub>3</sub> - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO <sub>3</sub> - N)	10 이하	0.6	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO <sub>4</sub> )	10 이하	2.7	mg/L	
판정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)			
부적합항목	해당 없음			
비고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
끝.

**포항시 맑은물사업본부장**



주무관 이 현 수

먹는물검사팀장 공 석

정수과장 이 준 태

협조자

시행 정수과-8791

(2017. 07. 06)

접수

( )

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 (양덕동)

/ <http://www.ipohang.org>

전화 (054) 270-5454

/ 전송 (054) 255-5460

[/leesu5874@korea.kr](mailto:leesu5874@korea.kr)

/비공개

수 신 자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하 (포항시 남구 시청로 1(대잠동))

(경 유)

제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수일자	2017.06.28	접수번호	1700937
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과- 13313			채수일자	2017.06.28
채 수 장 소	포항시 남구 신항로 5(청림동)					채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	74	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH <sub>3</sub> - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO <sub>3</sub> - N)	10 이하	4.2	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO <sub>4</sub> )	10 이하	1.0	mg/L	
판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)			
부 적 합 항 목	총대장균군			
비 고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다. 끝.

포 항 시 맑은 물 사 업 본 부 장



주무관 이 현 수

먹는물검사팀장 공 석

정수과장 이 준 태

협조사

시행 정수과-8791

(2017.07.06)

접수

( )

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 (양덕동)

/ http://www.ipohang.org

전화 (054) 270-5454

/ 전송 (054) 255-5460

/leesu5874@korea.kr

/비공개

수신자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하 (포항시 남구 시청로 1(대잠동))

(경유)

제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

**1. 검체내용**

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수일자	<b>2017.06.28</b>	접수번호	<b>1700938</b>
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과- 13313			채수일자	<b>2017.06.28</b>
채수장소	포항시 북구 청하면 비학로 1934					채수방법	지참시료

**2. 수질검사 결과**

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	140	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH <sub>3</sub> - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO <sub>3</sub> - N)	10 이하	0.3	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO <sub>4</sub> )	10 이하	2.0	mg/L	
판정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)			
부적합항목	일반세균, 총대장균군			
비고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
끝.

**포항시 맑은물사업본부장**



주무관 이 현 수

먹는물검사팀장 공 석

정수과장 이 준 태

협조자

시행 정수과-8791

(2017. 07. 06)

접수

( )

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 (양덕동)

/ <http://www.ipohang.org>

전화 (054) 270-5454

/ 전송 (054) 255-5460

[/leesu5874@korea.kr](mailto:leesu5874@korea.kr)

/비공개

수신자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하 (포항시 남구 시청로 1(대잠동))

(경유)

제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수일자	2017.06.28	접수번호	1700939
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과- 13313			채수일자	2017.06.28
채수장소	포항시 북구 죽장면 새마을로 3610					채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	0	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH <sub>3</sub> - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO <sub>3</sub> - N)	10 이하	2.1	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO <sub>4</sub> )	10 이하	불검출	mg/L	
판정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)			
부적합항목	해당 없음			
비고				

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다. 끝.

포항시 맑은물사업본부 장



주무관 이 현 수

먹는물검사팀장 공 석

정수과장 이 준 태

협조자

시행 정수과-8791

(2017. 07. 06)

접수

( )

우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 (양덕동)

/ <http://www.ipohang.org>

전화 (054) 270-5454

/ 전송 (054) 255-5460

[/leesu5874@korea.kr](mailto:leesu5874@korea.kr)

/비공개

수신자 : 포항시장(안전관리과장) 귀하 (포항시 남구 시청로 1(대잠동))

(경유)

제목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

**1. 검체내용**

검체명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수일자	2017.06.28	접수번호	1700940
의뢰자성명	포항시장(안전관리과장)	의뢰근거	안전관리과- 13313			채수일자	2017.06.28
채수장소	포항시 북구 죽장면 죽장로 255					채수방법	지참시료

**2. 수질검사 결과**

검사항목	기준	결과	단위	비고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	68	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH <sub>3</sub> - N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO <sub>3</sub> - N)	10 이하	4.1	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량(KMnO <sub>4</sub> )	10 이하	0.6	mg/L	

판정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부적합항목	총대장균군
비고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.  
끝.

포항시 맑은물사업본부 **장**



주무관 이 현 수	먹는물검사팀장 공 석	정수과장 이 준 태
협조자		
시행 정수과-8791	(2017. 07. 06)	접수 ( )
우 37576 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 (양덕동)		/ <a href="http://www.ipohang.org">http://www.ipohang.org</a>
전화 (054) 270-5454	/ 전송 (054) 255-5460	<a href="mailto:leesu5874@korea.kr">/leesu5874@korea.kr</a> /비공개