"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1302559
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.09.16	채수일자	2013.09.16
채 수 장 소	포항시 남구 연일읍 인주리 334-1			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	10	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	2.18	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	불검출	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	1.8	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	NH3-N
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13238 (2013.09.25) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1302560
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.09.16	채수일자	2013.09.16
채 수 장 소	포항시 남구 오천읍 세계리 824-1			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	250	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	1.2	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	0.7	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	일반세균, 총대장균군
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13238 (2013.09.25) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1302561
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.09.16	채수일자	2013.09.16
채 수 장 소	포항시 남구 오천읍 문덕리 27-2			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	25	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	0.32	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	0.3	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	2.3	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	해당 없음
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13238 (2013.09.25) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1302562
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.09.16	채수일자	2013.09.16
채 수 장 소	포항시 남구 장기면 임중리 369-1			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	200	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	0.4	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	1.3	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	일반세균, 총대장균군
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13238 (2013.09.25) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1302563
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.09.16	채수일자	2013.09.16
채 수 장 소	포항시 남구 호미곶면 대보리 89-1			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	42	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	0.8	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	2.0	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	총대장균군, 대장균
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13238 (2013.09.25) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1302564
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.09.16	채수일자	2013.09.16
채 수 장 소	포항시 남구 인덕동 85-4			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	0	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	2.6	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	1.3	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	해당 없음
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13238 (2013.09.25) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1302565
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.09.16	채수일자	2013.09.16
채 수 장 소	포항시 남구 대송면 송동리 784-1			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	0	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	0.72	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	0.4	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	2.6	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	NH3-N
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13238 (2013.09.25) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1302566
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.09.16	채수일자	2013.09.16
채 수 장 소	포항시 남구 동해면 도구리 668-1			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	15	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	0.6	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	2.6	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	해당 없음
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13238 (2013.09.25) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1302567
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.09.16	채수일자	2013.09.16
채 수 장 소	포항시 남구 해도동 431-10			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	59	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	5.60	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	0.4	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	8.6	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	NH3-N
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13238 (2013.09.25) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1302568
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.09.16	채수일자	2013.09.16
채 수 장 소	포항시 남구 청림동 900-3			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	0	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	5.8	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	1.2	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	해당 없음
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13238 (2013.09.25) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1302569
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.09.16	채수일자	2013.09.16
채 수 장 소	포항시 북구 흥해읍 매산리 344-2			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	170	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	0.4	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	1.0	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	일반세균, 총대장균군
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13238 (2013.09.25) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1302570
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.09.16	채수일자	2013.09.16
채 수 장 소	포항시 북구 신광면 상읍리 959-1			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	0	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	1.3	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	5.2	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	해당 없음
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13238 (2013.09.25) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1302571
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.09.16	채수일자	2013.09.16
채 수 장 소	포항시 북구 청하면 서정리 119-3			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	0	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	1.3	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	4.7	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	해당 없음
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13238 (2013.09.25) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1302572
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.09.16	채수일자	2013.09.16
채 수 장 소	포항시 북구 기계면 남계리 344-1			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	1300	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	0.6	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	1.3	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	일반세균, 총대장균군
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13238 (2013.09.25) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1302573
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.09.16	채수일자	2013.09.16
채 수 장 소	포항시 북구 기계면 내단리 222			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	300	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	2.1	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	2.0	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	일반세균, 총대장균군
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13238 (2013.09.25) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1302574
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.09.16	채수일자	2013.09.16
채 수 장 소	포항시 북구 죽장면 입안리 315			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	0	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	3.3	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	1.6	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	해당 없음
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13238 (2013.09.25) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1302575
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.09.16	채수일자	2013.09.16
채 수 장 소	포항시 북구 죽장면 매현리 753-2			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	11	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	2.2	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	1.7	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	해당 없음
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13238 (2013.09.25) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개