"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	재검	접수번호	1302649
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.10.02	채수일자	2013.10.02
채 수 장 소	포항시 남구 연일읍 인주리 334-1			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	1.66	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	NH3-N
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13924 (2013.10.10) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	재검	접수번호	1302650
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.10.02	채수일자	2013.10.02
채 수 장 소	포항시 남구 오천읍 세계리 824-1			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	0	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	

판 정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	해당없음
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13924 (2013.10.10) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	재검	접수번호	1302651
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.10.02	채수일자	2013.10.02
채 수 장 소	포항시 남구 장기면 임중리 369-1			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	190	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	일반세균
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13924 (2013.10.10) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	재검	접수번호	1302652
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.10.02	채수일자	2013.10.02
채 수 장 소	포항시 남구 대송면 송동리 784-1			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	해당없음
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13924 (2013.10.10) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	재검	접수번호	1302653
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.10.02	채수일자	2013.10.02
채 수 장 소	포항시 남구 호미곶면 대보1리 89-1			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
2. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	검출	/mL	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	총대장균군, 대장균
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13924 (2013.10.10) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	재검	접수번호	1302654
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.10.04	채수일자	2013.10.04
채 수 장 소	포항시 북구 기계면 내단리 222			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	24	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	총대장균군
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13924 (2013.10.10) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	재검	접수번호	1302655
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.10.04	채수일자	2013.10.04
채 수 장 소	포항시 북구 기계면 남계리 344-1			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	33	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	

판 정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	해당없음
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13924 (2013.10.10) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	재검	접수번호	1302685
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.10.08	채수일자	2013.10.08
채 수 장 소	포항시 남구 해도동 431-10			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	해당없음
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13924 (2013.10.10) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	재검	접수번호	1302686
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2013.10.08	채수일자	2013.10.08
채 수 장 소	포항시 북구 흥해읍 매산리 344-2			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	390	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	일반세균, 총대장균군
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 이 연 우
협조자 먹는물검사담당 설필명
시행 정수과-13924 (2013.10.10) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개