"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1401604
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2014.09.22	채수일자	2014.09.22
채 수 장 소	포항시 남구 연일읍 인주길 21			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	49	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	2.19	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	불검출	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	1.9	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	총대장균군, NH3-N
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 신 종 섭
협조자 먹는물검사담당 박상길
시행 정수과- (2014. .) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1401605
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2014.09.22	채수일자	2014.09.22
채 수 장 소	포항시 남구 오천읍 장기로1690번길 5			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	23	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	0.12	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	0.4	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	2.0	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	해당 없음
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 신 종 섭
협조자 먹는물검사담당 박상길
시행 정수과- (2014. .) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1401606
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2014.09.22	채수일자	2014.09.22
채 수 장 소	포항시 남구 오천읍 세계길 5			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	51	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	0.14	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	0.3	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	1.8	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	해당 없음
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 신 종 섭
협조자 먹는물검사담당 박상길
시행 정수과- (2014. .) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1401607
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2014.09.22	채수일자	2014.09.22
채 수 장 소	포항시 남구 장기면 읍내길61번길 1			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	210	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	0.1	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	0.9	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	일반세균, 총대장균군
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 신 종 섭
협조자 먹는물검사담당 박상길
시행 정수과- (2014. .) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1401608
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2014.09.22	채수일자	2014.09.22
채 수 장 소	포항시 남구 호미곶면 대천길 3-1			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	140	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	불검출	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	1.6	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	일반세균, 총대장균군
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 신 종 섭
협조자 먹는물검사담당 박상길
시행 정수과- (2014. .) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1401609
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2014.09.22	채수일자	2014.09.22
채 수 장 소	포항시 남구 냉천로 64-1 (인덕동)			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	0	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	0.08	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	3.3	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	0.6	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	해당 없음
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 신 종 섭
협조자 먹는물검사담당 박상길
시행 정수과- (2014. .) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1401610
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2014.09.22	채수일자	2014.09.22
채 수 장 소	포항시 남구 대송면 홍계길 19			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	140	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	0.79	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	불검출	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	6.3	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	일반세균, 총대장균군, NH3-N
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 신 종 섭
협조자 먹는물검사담당 박상길
시행 정수과- (2014. .) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1401611
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2014.09.22	채수일자	2014.09.22
채 수 장 소	포항시 남구 동해면 일월로 66			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	590	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	0.5	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	1.3	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	일반세균, 총대장균군, 대장균
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 신 종 섭
협조자 먹는물검사담당 박상길
시행 정수과- (2014. .) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1401612
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2014.09.22	채수일자	2014.09.22
채 수 장 소	포항시 남구 중앙로 118			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	10	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	4.21	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	불검출	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	7.7	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	NH3-N
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 신 종 섭
협조자 먹는물검사담당 박상길
시행 정수과- (2014. .) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1401613
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2014.09.22	채수일자	2014.09.22
채 수 장 소	포항시 남구 신항로 5			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	51	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	7.6	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	0.6	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	총대장균군
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 신 종 섭
협조자 먹는물검사담당 박상길
시행 정수과- (2014. .) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1401614
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2014.09.22	채수일자	2014.09.22
채 수 장 소	포항시 북구 흥해읍 신흥로 540			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	280	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	0.1	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	0.8	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	일반세균, 총대장균군
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 신 종 섭
협조자 먹는물검사담당 박상길
시행 정수과- (2014. .) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1401615
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2014.09.22	채수일자	2014.09.22
채 수 장 소	포항시 북구 신광면 상읍길 11			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	0	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	1.2	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	3.2	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	해당 없음
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 신 종 섭
협조자 먹는물검사담당 박상길
시행 정수과- (2014. .) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1401616
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2014.09.22	채수일자	2014.09.22
채 수 장 소	포항시 북구 청하면 비학로 1934			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	0	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	1.3	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	2.2	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	해당 없음
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 신 종 섭
협조자 먹는물검사담당 박상길
시행 정수과- (2014. .) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1401617
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2014.09.22	채수일자	2014.09.22
채 수 장 소	포항시 북구 기계면 기서길 177			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	26	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	0.1	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	0.4	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	총대장균군
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 신 종 섭
협조자 먹는물검사담당 박상길
시행 정수과- (2014. .) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1401618
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2014.09.22	채수일자	2014.09.22
채 수 장 소	포항시 북구 새마을로1344번길 22-7			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	57	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	2.1	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	0.7	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	총대장균군
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 신 종 섭
협조자 먹는물검사담당 박상길
시행 정수과- (2014. .) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1401619
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2014.09.22	채수일자	2014.09.22
채 수 장 소	포항시 북구 죽장면 새마을로 3610			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	190	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	2.3	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	0.8	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 부적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	일반세균
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 신 종 섭
협조자 먹는물검사담당 박상길
시행 정수과- (2014. .) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개

"먹는물수질검사기관" 대구지방환경청 지정 제4호

포 항 시 상 수 도 사 업 소

수 신 자 : 포항시 남구 시청로 1 포항시장(안전정책과장) 귀하
(경 유)
제 목 : 수질검사 성적서 교부

'포항시 먹는물 등 수질검사 수수료 징수 조례' 제7조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

1. 검체내용

검 체 명	지하수 (민방위 비상급수용)	검사목적	정기	접수번호	1401620
의뢰자성명	포항시장(안전정책과장)	접수일자	2014.09.22	채수일자	2014.09.22
채 수 장 소	포항시 북구 죽장면 죽장로 255			채수방법	지참시료

2. 수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과	단 위	비 고
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100 이하	10	CFU/mL	
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출	불검출	/100mL	
3. 대장균(Escherichia Coli)	불검출	불검출	/mL	
4. 암모니아성질소 (NH_3 -N)	0.5 이하	불검출	mg/L	
5. 질산성질소 (NO_3 -N)	10 이하	2.2	mg/L	
6. 과망간산칼륨소비량($KMnO_4$)	10 이하	0.8	mg/L	

판 정	먹는물 수질기준에 적합 (상기 항목에 한함)
부 적 합 항 목	해당 없음
비 고	

이 성적서는 제시된 시료에 한함. 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

끝.

포 항 시 상 수 도 사 업 소 장

지방보건연구사 신 현 석 정수과장 신 종 섭
협조자 먹는물검사담당 박상길
시행 정수과- (2014. .) 접수 ( )
우 791-270 경상북도 포항시 북구 침촌마을길 152-43 / http://www.ipohang.org
전화 (054) 270- 5454 / 전송 (054) 270-5460 /atakta@ipohang.org /비공개